

## HOTĂRÂRE

### privind propuneri de modificare a articolului 196 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" întrunită în ședința din data de **25.08.2017**

Având în vedere:

Atribuțiile Adunării Generale a Asociației, în temeiul **art. 16 Alin. 3 lit. f** din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", Adunarea Generală aprobă Regulamentul Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului.

*Legislația și normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt :*

Nr.crt.	Indicativul actului normativ sau tehnic	Denumirea actului normativ sau tehnic
1	Legea nr.241/22.06.2006	Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
2	Ordinul ANRSC nr. 88/20.03.2007	Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
3	Ordinul ANRSC nr. 90/20.03.2007	Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare
4	SR 1846-1 – 2006  SR 1846-2 – 2007	Determinarea debitelor de apă uzată colectată și evacuată prin canalizare  Determinarea debitelor de apă meteorică colectată si evacuată prin canalizare

Stabilirea cantității de apă meteorică, preluată de rețeaua de canalizare, se determină prin utilizarea unei relații de calcul analitic de forma :

$$Q_m = C \times S \times K$$

unde :

- **Q<sub>m</sub> (mc/luna)**= cantitatea de apă meteorică lunară
- **S (mp)** = suprafața aferentă pozițiilor 1-7 din SR 1846-2:2007, Tabel 2
- **C** = cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară prestării serviciului de evacuare apă meteorică.
- **K**= coeficientul de scurgere, determinat prin media valorilor recomandate de SR 1846-2:2007.

**În temeiul art. 20 alin. (2) și alin.(3) din Statutul Asociației**

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă modificarea articolului 196 din „Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”, care va avea următorul conținut :

a) Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare (Qm) se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică (C), comunicată de A.N.M.( **Autoritatea Națională de Meteorologie**) pentru luna anterioară prestării serviciului de evacuare apă meteorică, cu suprafețele totale ale suprafețelor (S) , declarate de fiecare utilizator și cu coeficientul de scurgere (K), de **0,7** pentru persoane juridice ( agenti economici, instituții publice, etc) și **0,0** pentru persoane fizice (inclusiv asociațiile de proprietari).

b) În cadrul contractelor de furnizare se va utiliza următoarea formulă:

$$Qm = C \times S \times K$$

**Art. 2.** Formula prezentată la art. 1 de mai sus se aplică pentru serviciul de evacuare apă meteorică ce se va presta începând cu data de 01 a lunii următoare de la data adoptării de către UATM Buzău și UATM Râmnicu Sărat a hotărârilor de consilii locale privind aprobarea modificării art. 196 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa și de Canalizare.

**Art. 3.** Până la data de 30.10.2017 UATM Buzău și UATM Râmnicu Sărat vor transmite Companiei de Apă S.A. Buzău declarațiile revizuite privind suprafețele de pe care apele meteorice sunt preluate la canalizare, conform categoriilor aferente pozițiilor 1-7 din SR 1846-2:2007, Tabel 2. Pentru celelalte categorii de persoane juridice, Compania de Apă S.A Buzău va face demersurile pentru actualizarea suprafețelor, conform prezentei hotărâri, până la termenul de 30.10.2017.

**Art. 4.** De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Operatorul Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, UATM Buzău și UATM Râmnicu Sărat.

**Nr. 27 / 25.08.2017**  
**Buzău**

**PREȘEDINTE**  
**Petre Emanoil Neagu**



Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, - vot „împotrivă” și - „abțineri”, din numărul total de 41 de membri asociați, 2 asociați implicați și 28 asociați prezenți la ședință.