



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"**  
C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007  
Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România  
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: [office@adibuzau.ro](mailto:office@adibuzau.ro)  
Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

## HOTĂRÂRE

### privind aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și manageriali ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru anul 2026

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" întrunită în ședința ordinară din data de **07.04.2026**,

Având în vedere:

- adresa Companiei de Apă SA Buzău nr. 15.880/25.03.2026, înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 206/26.03.2026, privind propunerea de aprobare a Indicatorilor de performanță financiari și manageriali ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru anul 2026
- prevederile art. 35 Dispozitii speciale – Partea Comuna din Contractul de Delegare încheiat între Autoritatea Delegantă și Operatorul Regional – Compania de Apă Buzău;
- prevederile art. 17 alin. (2) lit. d) din Statutul A.D.I. "Buzău 2008";
- prevederile hotărârii Adunării Generale A.D.I. "Buzău 2008" nr. 8/07.04.2026 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Operatorului - Compania de Apă S.A. Buzău pe anul 2026.

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (2) și (4) din Statutul Asociației

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă nivelul Indicatorilor de performanță financiari și manageriali ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru anul 2026, calculați considerând întreaga arie de operare, conform Contractului de Delegare, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă nivelul Indicatorilor de performanță manageriali calculați separat pe fiecare sistem pentru anul 2026, conform Contractului de Delegare, potrivit Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Operatorul Regional – Compania de Apă S.A. Buzău.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale A.D.I. "Buzău 2008", Operatorului Regional - Compania de Apă SA Buzău și va fi publicată pe pagina de internet (<https://adibuzau.ro/>).

**Nr. 10/07.04.2026**  
**Buzău**

**PREȘEDINTE**  
**Constantin Tomă**

Hotărârea a fost adoptată cu 52 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri” din numărul de 52 participanți, dintr-un total de 60 membri asociați.


Anexa nr. 1 la Hotararea ADI Buzau 2008 nr. 10 din 07.04.2026

Anexa 1

**Nivel propus indicatori de performanta financiari si indicatori manageriali calculati considerand intreaga arie de operare pentru 2026 conform Contract de Delegare**

Nr. crt.	Denumire indicator de performanta	u.m.	Propus 2026
<b>Indicatori financiari</b>			
1	Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa	%	30,6
2	Lichiditatea curenta	mai mare sau egal cu 1	mai mare sau egal cu 1
3	Viteza de rotatie a clientilor	Zile	65
<b>Indicatori manageriali calculati considerand intreaga arie de operare</b>			
1	Populatia deservita pe angajat	Populatia/ angajat	344
2	Apa nefacturata	%	24
3	Nivelul investitiilor totale cumulate pe locuitor	Euro/ locuitor	2368

**Director General,**  
Savulescu Mariana-Simona



**Manager Dep. Guv. Corporativa,**  
Raican Cosmin-Alexandru





COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
 Nr. Reg. Com. J2007001610102 • C.U.I. RO 22987337  
 Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938  
 Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/0238445786  
 office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Anexa 2

**Nivel propus indicatori de performanta manageriali calculati separat pe fiecare sistem pentru 2026 conform Contract de Delegare**

Nr. crt.	Unitate Administrativ Teritoriala	Conformarea cu calitatea apei potabile (%)	Conformarea cu calitatea apei uzate epurate (%)	Apa nefacturata (m.c)
1	Buzau	95	96	1,064,634
2	Merei	95	comun nr. crt.1	67,500
3	Pietroasele	95	comun nr. crt.1	29,897
4	Patarlagele	95	96	71,688
5	Pogoanele	95	96	81,290
6	Nehoiu	95	96	121,348
7	Rm.Sarat	95	96	734,127
8	Ulmeni	95	n/a	13,276
9	Siriu	95	96	20,537
10	Cislau	95	96	19,939
11	Vernesti	95	comun nr. crt.1	233,361
12	Chiojdu	95	96	7,773
13	V.Ramnicului	95	comun nr. crt.7	52,273
14	Grebanu	95	comun nr. crt.7	17,333
15	Topliceni	95	comun nr. crt.7	10,317
16	Sapoca	95	comun nr. crt.1	89,508
17	Manzalesti	95	n/a	7,897
18	Viperesti	95	n/a	2,767
19	Cernatesti	95	96	85,448
20	Beceni	95	96	24,256
21	V.Voda	95	n/a	13,821
22	Puiesti	95	96	61,056
23	Murgesti	95	n/a	7,638
24	Sarulesti	95	n/a	3,385
25	Costesti	95	n/a	18,095
26	Sahateni	95	n/a	10,101
27	Valea Salciei	95	n/a	3,294
28	Padina	95	comun nr. crt.5	16,412
29	Naeni	95	n/a	11,294
30	Cozieni	95	n/a	18,824
31	Magura	ICC	96	9,714
32	Calvini	95	n/a	10,235
33	Movila Banului	95	96	4,884
34	Florica	95	96	3,810
35	Chiliile	ICC	n/a	1,494

\*ICC = in curs de conformare

**Nota** Indicator de conformare cu calitatea apei potabile: U.A.T. ce au beneficiat de investitii in tratarea apei sunt considerate conforme si au ca si tinta un grad de conformare de 95%. Celelalte U.A.T. sunt in curs de conformare si au tinte de conformare conform cu programele investitionale


**Nota** Gradul de conformare cu apa potabila si apa uzata este propus pentru conformare dupa finalizarea investitiilor din fonduri nerambursabile, surse proprii ale Companiei sau ale autoritatilor publice locale.

**Nota** Indicator de conformare cu calitatea apei uzate: Se observa aglomerari/clustere conforme datorita investitiilor POS Mediu (conformarea nu se refera la gradul de conectare, insa este influentata de acesta) si statii de epurare in curs de conformare, statii ce necesita investitii programate de Operator prin POIM si surse proprii sau racordarea suplimentara de utilizatori

Nr. crt.	Unitate Administrativ Teritoriala	Gradul de conectare al populatiei la retea de apa (%)	Gradul de conectare al populatiei la retea de canalizare (%)	Nivelul de contorizare (%)
1	Buzau	100%	99%	100%
2	Merei	96%	10%	100%
3	Pietroasele	93%	10%	100%
4	Patarlagele	78%	29%	100%
5	Pogoanele	88%	43%	100%
6	Nehoiu	64%	44%	100%
7	Rm.Sarat	100%	89%	100%
8	Ulmeni	44%	0%	100%
9	Siriu	88%	10%	100%
10	Cislau	75%	10%	100%
11	Vernesti	99%	5%	100%
12	Chiojdu	62%	22%	100%
13	V.Ramnicului	92%	14%	100%
14	Grebanu	84%	10%	100%
15	Topliceni	35%	10%	100%
16	Sapoca	99%	10%	100%
17	Manzalesti	58%	0%	100%
18	Viperesti	22%	0%	100%
19	Cernatesti	99%	10%	100%
20	Beceni	48%	10%	100%
21	V.Voda	81%	0%	100%
22	Puiesti	88%	10%	100%
23	Murgesti	91%	0%	100%
24	Sarulesti	49%	0%	100%
25	Costesti	79%	0%	100%
26	Sahateni	40%	0%	100%
27	Valea Salciei	61%	0%	100%
28	Padina	90%	10%	100%
29	Naeni	66%	0%	100%
30	Cozieni	74%	0%	100%
31	Magura	84%	4%	100%
32	Calvini	38%	0%	100%
33	Movila Banului	45%	16%	100%
34	Florica	52%	33%	100%
35	Chiliile	66%	0%	100%

**Nota:** Gradul de conectare al populatiei la servicii este calculat pe baza datelor publicate in urma Recensamantului 2021 privind numarul total de populatie, numarul de gospodarii fiind preluat din evidentele unitatilor administrativ-teritoriale. In sistemele noi a fost stabilita o tinta generica de 10% fiind influentata de data punerii in functiune si realizarea instalatiilor interioare, factor independent de OR.

**Director General,**  
Savulescu Mariana-Simona



**Manager Dep. Guv. Corporativa,**  
Raican Cosmin-Alexandru

